

SÖPTEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
9743 SÖPTE, PETŐFI S. U. 61.

Söptei Közös Önkormányzati Hivatal			
Ékezetelt	2016	09	23.
Szám:	258-11		
Előadó:	Dr. Csicsi		

Iktatószám: F731-78651-2/2016

Ügyintéző: Idrányi Edit

TÁRGY: kiviteli terv műszaki biztonsági felülvizsgálata

Tervező: HORVÁTH ERVIN 9700, SZOMBATHELY ARAD U. 28.

Nyilvántartási szám: 1815/2016

Fogyasztási hely azonosító: 5024773 / 1

A Társaságunkhoz benyújtott tárgyi terv dokumentációt a 2008. év i XL. számú földgázellátásról szóló törvény alapján, a helyszín megtekintése nélkül műszaki-biztonsági szempontból felülvizsgáltuk és azt

kivitelezésre alkalmasnak minősítjük .

Az égéstermék elvezető rendszer vizsgálatát a készülék beüzemelőjének kell elvégezni és dokumentálni a T-04 rev9 (2016.03.01.) 5.2.4.2. pontja szerint.

Társaságunk – a tervezői felelősségre figyelemmel - a kiviteli terv dokumentációban kizárólag a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítéséhez (átalakításához) szükséges műszaki-biztonsági követelmények meglétét ellenőrizte. A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítéséhez szükséges hatósági engedélyek, valamint más hozzájárulások beszerzése az ingatlan tulajdonos kötelessége.

A kivitelezésre alkalmasnak minősített tervdokumentáció szerinti szerelést olyan gazdasági társaság, vagy vállalkozó végezheti, aki a tevékenység ellátására a műszaki-biztonsági hatóság által kiadott engedéllyel rendelkezik és jogosultságát Társaságunknál igazolta.

A felülvizsgált tervtől eltérni csak a tervező és Társaságunk előzetes hozzájárulásával lehet.

A munka elkészültét a felhasználó illetve kivitelező (gázszerelő) a megvalósulási terv ("D" terv) benyújtásával jelentheti be a területileg illeték és Üzemegységünknek. Ennek tartalmaznia kell a műszaki-biztonsági ellenőrzéséhez szükséges dokumentumokat (műbizonylatok, kémény alkalmassági szakvélemény, stb.). A műszaki-biztonsági ellenőrzés feltételeinek biztosítása a kivitelező feladata. Az ellenőrzésnél a kivitelezőnek jelen kell lennie.

Az üzemelő csatlakozóvezetékét csak Társaságunk vagy megbízott szakembere bonthatja meg, (gázmérő leszerelés, gáztalanítás, üzemelő vezetékre való rákötés), illetve helyezheti ismét üzembe.

Jelen nyilatkozatunk 2 évig érvényes és nem mentesíti a beruházót/építtetőt/felhasználót az egyéb (a szerelési és beüzemelési munkához szükséges) hatósági engedélyek beszerzése alól.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2016. július 1-ét követően - függetlenül a terv érvényességétől - nem vehető használatba egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyen

- olyan fűtőberendezés, amely a 813/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt szezonális helyiségfűtési hatásokra, vízmelegítési hatásokra és hangteljesítményszintre,
- olyan vízmelegítő, amely a 814/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt vízmelegítési hatásokra és hangteljesítményszintre

vonatkozó előírásoknak nem felel meg.

Égáz-Dégáz Földgázelosztó

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

GÁZHÁLÓZAT KARBANTARTÁSI ÉS FEJLESZTÉSI

IGAZGATÓSÁG

Központi Tervfelülvizsgálat


9027 Győr, Puskás T. u. 37.

kozpontitervfelulvizsgalat.hu@gdfsuez.hu


www.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu

Tájékoztatjuk, hogy a dokumentáció szerinti kivitelezés műszaki biztonsági ellenőrzésének időpontját a <http://www.egaz-degazfoldgazeloszto.hu/fogyaszto-szeretnek-lenni/muszaki-biztonsagi-ellenorzes-idopontok.php> internetes elérhetőségen közzétesszük. Az időpontról az iktatószám alapján tud tájékozódni azt követően, hogy a kivitelező a megvalósulási dokumentációt az illetékes Kirendeltségünkre/Üzemegységünkre benyújtotta és az időpontot Társaságunk képviselőjével egyeztette.

Kelt: Szombathely, 2016. szeptember 16.


Tóth Zoltán
gázhálózat karbantartási
vezető

Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
55.


Idrányi Edit
tervfelülvizsgáló

Melléklet: 3 pld. tervdokumentáció

Kapják: Tervező – 2 pld.

Irattár – 1 pld.